

## FAQ AL 14/03/2017

### **OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI**

1) D: Voce 18 del computo metrico - Tipologia pannelli: si chiede se i pannelli siano Euroclasse A1.

**R: i pannelli sono Euroclasse A1.**

2) D: Voce 19 del computo metrico: Posizionamento doppio strato incrociato di lana di vetro oppure lana di roccia? poiché nel computo metrico si parla di lana di vetro, mentre nella tabella punteggi migliori proposte si parla di lana di roccia?

**R: è corretto quanto indicato nel computo metrico.**

3) D: nella relazione sulle proposte di migliorie, si possono prevedere suggerimenti diversi da quelli indicati nella tabella punteggi?

**R: no per le migliorie occorre attenersi a quanto previsto nella tabella punteggi al paragrafo "criteri di aggiudicazione" del disciplinare di gara.**

4) D: non vediamo nel computo metrico la lavorazione comprendente la rimozione e smaltimento di lana di vetro esistente, pertanto si chiede se lo strato isolante esistente in copertura (visibile nell vs. report fotografico) sarà da rimuovere o tenere.

**R: lo strato isolante è da tenere.**

5) D: la lana di vetro esistente è presente su tutta la superficie di solaio? in quale forma si presenta?

**R: è presente su tutta la superficie del solaio sotto forma di materassino steso.**

6) D: nell'allegato A4 va riportato solo il valore delle migliorie offerte?

**R: si conferma che va indicato solo il valore delle migliorie offerte.**

7) D: nell'allegato A4 a cosa si riferiscono gli oneri di sicurezza aziendali?

**R: gli oneri di sicurezza aziendale sono da riferirsi all'intero appalto e sono gli oneri propri dell'appaltatore ulteriori rispetto a quelli evidenziati dalla stazione appaltante. Come indicato nel modulo tali oneri di sicurezza aziendale devono essere ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza indicati dalla stazione appaltante.**